



Handwritten signature



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,

тел. (3532)49-92-26, E-mail:oren@56.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 491/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Никольская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича № 491 от «14» сентября 2021 года в период с «21» сентября 2021 г. по «27» сентября 2021 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району лейтенантом внутренней службы Ерыгиным Андреем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: Оренбургский район, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова, д. 3

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района имени Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области Мартыненко Наталья Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета зам. директора выполнена менее 0,8 м. (фактически 0,71 м.)	ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п.	03.10.2022	

		4.2.19, СП 1.13130.2020		
2.	Ширина марша лестничной клетки выполнена менее 1,2 м.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.4.1 СП 1.13130.2009, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
3.	Ограждения перил (поручни) в лестничной клетке выполнены высотой менее 1,2 м. (фактически 1 м.)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
4.	В наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не 1,2 м ² . Устройство для открывания окон должно быть расположено не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или этажа.	ст. 4, ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020	03.10.2022	
5.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,86 м.)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
6.	Ширина эвакуационного выхода из коридора 1 этажа в лестничную клетку выполнена менее 1,2 м (Фактически 0,75 м.)	ст.4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 4.2.20 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
7.	Выход на кровлю здания из лестничной клетки не предусмотрен по закрепленным стальным стремянкам	ст.4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013	03.10.2022	
8.	Ширина эвакуационного выхода из женской раздевалки выполнен менее 0,8 м. (фактически 0,71 м.)	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
9.	В полу на путях эвакуации (эвакуационный выход из спорт зала) допускаются перепад высот менее 45 см. (фактически 20 см.). В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.5 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
10.	На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон двери.	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.1.8 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
11.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения столовой выполнен с пределом огнестойкости менее EI60 (двери выполнены не противопожарными)	ч. 2, 3 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п. 5.5.2	03.10.2022	
12.	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу в свету выполнена менее 1,2 м. (у перехода между зданием школы и спорт залом)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.2.19 СП 1.13130.2020	03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Мартыненко А. В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

И. В. Дарго

(подпись)

« 24 » 09 20 21 г.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Ерыгин Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)